



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

г. Петропавловск-Камчатский
(место составления акта)

«19» ноября 2019 г.
(дата составления акта)
«13» час. «10» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 258

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, 7.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 258 от «30» октября 2019 г. проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 24 общеразвивающего вида»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» ноября 2019 г.

с «13» час. «00» мин. до «15» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

«29» ноября 2019 г.

с «13» час. «00» мин. до «13» час. «30» мин. Продолжительность «00» час. «30» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: « 2 » рабочих дня, «00» часа «30» минут
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 12 час. 40 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

«06» ноября 2019 года заведующая Салина Л.Н. ✓

(фамилии инициалы, подпись, дата)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору лейтенант
внутренней службы Рудненко Милана Викторовна

При проведении проверки присутствовали заведующая Салина Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе-
гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Пожарные извещатели смонтированы на расстоянии менее 0,5 м. от светильников.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего вида»</u>
2.	Линии питания (кабеля), провода соединительных линий шлейфов АУПС и соединительных линий СОУЭ выполнены не огнестойкими проводами (кабелями), что не соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности.	ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1, табл. 2 ГОСТ 31565-2012).	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего вида»</u>
3.	Уровень звукового сигнала СОУЭ не соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 3.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего вида»</u>

		эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	
4.	Соединительные линии световых оповещателей табло «Выход» и соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением, не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности.	ст. 4, п. 5. ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.2.1; п. 13.14.3; п.14.4; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего вида»</u>
5.	Отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из коридора более 15 м., без естественного проветривания при пожаре (коридор первого этажа).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 88 таблица 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.12, п. 8.5, п. 7.2 в) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности».	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего вида»</u>
6.	Допущено размещение кладовой для моющих средств (категория В3), на первом этаже, под спальным помещением.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего вида»</u>
7.	Допущено размещение кладовой игрушек (категория В3), на первом этаже, под спальным помещением.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего</u>

		п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	<u>вида»</u>
8.	Допущено размещение костюмерной (категория В3), на первом этаже, под спальным помещением.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего вида»</u>
9.	Не обеспечено наличие на дверях складских помещений обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Отсутствуют расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) (помещение кладовой, раздевалки персонала, кафельной).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 таблица №23, таблица №24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 общеразвивающего вида»</u>


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору,
лейтенант внутренней службы
Рудненко Милана Викторовна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Станция А.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 29 » ноября 2019 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Начальник ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Апаликов Ю.Ю.